



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.02048/24

Серия **RU** № **0550782**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г., улица Горбунова, д.12, к.2, стр. 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). Адреса места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3); 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б., дом 25А, Помещение I, комната №7. Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 14.04.2015 года. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕДДОРСТРОЙ».  
Место нахождения (адрес юридического лица): 193230, Россия, город Санкт-Петербург, внутригородская территория муниципальный округ Народный, переулок Челиева, дом 17, литера А, помещение 309, часть помещения 3-Н.  
Адрес места осуществления деятельности: 196643, Россия, город Санкт-Петербург, поселок Понтонный, улица Пролетарской Победы, дом 5, литер Б.  
Основной государственный регистрационный номер: 1217800045572.  
Телефон: +7(812)4243480. Адрес электронной почты: info@moldlab.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕДДОРСТРОЙ».  
Место нахождения (адрес юридического лица): 193230, Россия, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория муниципальный округ Народный, переулок Челиева, дом 17, литера А, помещение 309, часть помещения 3-Н.  
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 196643, Россия, город Санкт-Петербург, поселок Понтонный, улица Пролетарской Победы, дом 5, литер Б.

**ПРОДУКЦИЯ** Двери противопожарные металлические для чистых помещений распашные облицованные с двух сторон стеклопластиком марки «РСТ» (ТУ 6-48-87-92) толщиной каждого 2 мм; однопольные глухие типа ДПГ-1-30 и с остеклением до 25 % от площади дверного проема в свету типа ДПО-1-30, габаритными размерами по высоте от 1600 до 2650 мм, по ширине от 700 до 1300 мм, двупольные глухие типа ДПГ-2-30 и с остеклением до 25% типа ДПО-2-30, габаритными размерами по высоте от 1600 до 2650 мм, по ширине от 1300 до 2200 мм; светопрозрачное заполнение – стекло противопожарное многослойное марки «Бранд Гласс ПараФлам NT EIW30» толщиной 18 мм (производства ООО «Бранд Гласс» по ТУ 23.12.12-001-16721960-2017); с автоматическим выпадающим порогом, толщиной полотна не менее 35 мм. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 25.12.10-002-47713687-2024 от 30.05.2024 г. «Двери противопожарные комбинированные однопольные и двупольные для чистых помещений глухие и с остеклением до 25 %».  
Серийный выпуск.

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 7308 30 000 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокола испытаний № ПМ93-233/08-2024 от 21.08.2024 года, выданного Испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HM93). Акта анализа состояния производства № 03-ОС/10-07/24 от 15.07.2024 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68). Эксперты, подписавшие акт: Бижоев Владимир Арсенович, Кюркчо Рената Линаровна. Схема сертификации: 1с.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость». Предельные условия хранения – должны обеспечивать их сохранность от увлажнения, загрязнения и механических повреждений, воздействия атмосферных осадков, хранить необходимо в заводской упаковке при температуре не менее плюс 5 °С и не более плюс 40 °С, с влажностью воздуха не более 60%, не ближе 1,5 м от отопительных приборов. Двери должны храниться в горизонтальном положении в пачках, уложенных на ровных паллетах. Срок хранения – не менее 2 лет. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев с момента изготовления изделий. Срок службы – не менее 3 лет. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 14.06.2024 года.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 21.08.2024

**ПО**

20.08.2029

**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Грецкий Николай Михайлович

(Ф.И.О.)

Цивилев Алексей Владимирович

(Ф.И.О.)